



Système d'assainissement 2022

SAUVETERRE LA LEMANCE



Station : SAUVETERRE LA LEMANCE

Code Sandre	0547292V001
Nom du maître d'ouvrage	COMMUNAUTE DE COMMUNES FUMEL VALLEE DU LOT
Nom de l'exploitant	-
Date de mise en service	décembre 1977
Date de mise hors service	novembre 2017
Niveau de traitement	Secondaire bio (Ntk)
Capacité	600 équivalent-habitant
Charge nominale DBO5	36 Kg/j
Charge nominale DCO	72 Kg/j
Charge nominale MES	42 Kg/j
Débit nominal temps sec	95 m3/j
Débit nominal temps pluie	-
Filières EAU	File 1: Prétraitements, Boues activées faible charge, aération p
Filières BOUE	File 1: Lits de séchage
Filières ODEUR	
Coordonnées du point de rejet (Lambert 93)	542 105, 6 389 530 - Coordonnées établies (précision du décimètre)
Milieu récepteur	Rivière - La Lémance

Chronologie des raccordements au réseau

Raccordements communaux

100% de Sauveterre-la-Lémance depuis 1964

Observations SDDE

Système de collecte

Aucune observation

Station d'épuration

Aucune observation

Sous produits

Aucune observation

Données chiffrées

Attention, cette STEP a été mise hors service en November-2017

Les données présentées ci-dessous peuvent provenir des différentes STEP suivantes, liées au même système de collecte :

0547292V002 SAUVETERRE LA LEMANCE

Tableau de synthèse

Paramètre	Pollution entrante			Rendement	Pollution sortante	
	Charge	Capacité	Concentration		Charge	Concentration
VOL	300 m3/j	375 %			300 m3/j	
DBO5	5,7 Kg/j	21 %	19 mg/l	79 %	1,2 Kg/j	4 mg/l
DCO	16,5 Kg/j	31 %	55 mg/l	73 %	4,5 Kg/j	15 mg/l
MES	9,6 Kg/j		32 mg/l	94 %	0,6 Kg/j	2 mg/l
NGL	4 Kg/j		13,4 mg/l	64 %	1,4 Kg/j	4,8 mg/l
NTK	3,9 Kg/j		13,1 mg/l	92 %	0,3 Kg/j	1 mg/l
PT	0,3 Kg/j		1 mg/l	37 %	0,2 Kg/j	0,6 mg/l

Problèmes rencontrés en 2022

Problèmes liés...

... à la collecte des effluents	Non
...à l'atteinte des performances européennes	Non
...à l'autosurveillance	Non
...à l'exploitation des ouvrages	Non
...à la production des boues	Non
...à la vétusté	Non
...à la destination des sous-produits	Non

Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne ([http ://adour-garonne.eaufrance.fr](http://adour-garonne.eaufrance.fr)).

Accès à la fiche du Portail d'information sur l'assainissement communal : <http://assainissement.developpementdurable.gouv.fr/station.php?code=0547292V001>