# Système d'assainissement 2022
# SAVIGNAC SUR LEYZE
# Réseau de type Séparatif




## Station : SAVIGNAC SUR LEYZE

| | |
|---|---|
| **Code Sandre** | **0547295V001** |
| **Nom du maître d'ouvrage** | SYNDICAT EAU47 |
| **Nom de l'exploitant** | AQUITAINE DE GESTION URBAINE ET RURALE |
| **Date de mise en service** | janvier 2005 |
| **Date de mise hors service** | - |
| **Niveau de traitement** | Secondaire bio (Ntk) |
| **Capacité** | 110 équivalent-habitant |
| **Charge nominale DBO5** | 5 Kg/j |
| **Charge nominale DCO** | 13 Kg/j |
| **Charge nominale MES** | 8 Kg/j |
| **Débit nominal temps sec** | 13 m3/j |
| **Débit nominal temps pluie** | - |
| **Filières EAU** | File 1: Filtres plantés, Zone intermédiaire avant rejet |
| **Filières BOUE** | |
| **Filières ODEUR** | |
| **Coordonnées du point de rejet (Lambert 93)** | 523 999, 6 378 437 - Coordonnées établies (précision du décamètre) |
| **Milieu récepteur** | Rivière - La Leyze |

# Observations SDDE

## Système de collecte

Aucune observation

## Station d'épuration

Aucune observation

## Sous produits

Aucune observation

# Données chiffrées

## Tableau de synthèse

| Paramètre | Pollution entrante | | | Rendement | Pollution sortante | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Charge | Capacité | Concentration | | Charge | Concentration |
| VOL | 4 m3/j | 31 % | | | 4 m3/j | |
| DBO5 | 1,2 Kg/j | 24 % | 295 mg/l | 92 % | 0,1 Kg/j | 25 mg/l |
| DCO | 7,1 Kg/j | 55 % | 1 780 mg/l | 93 % | 0,5 Kg/j | 132 mg/l |
| MES | 5,6 Kg/j | | 1 400 mg/l | 98 % | 0,1 Kg/j | 27,5 mg/l |
| NGL | 0,5 Kg/j | | 135 mg/l | 40 % | 0,3 Kg/j | 82 mg/l |
| NTK | 0,5 Kg/j | | 135 mg/l | 65 % | 0,2 Kg/j | 47 mg/l |
| PT | 0,1 Kg/j | | 17,5 mg/l | 28,6 % | 0,1 Kg/j | 12,5 mg/l |

# Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (http ://adour-garonne.eaufrance.fr).

Accés à la fiche du Portail d'information sur l'assainissement communal : http://assainissement.developpementdurable.gouv.fr/station.php?code=0547295V001