


Système d'assainissement 2022

SERIGNAC SUR GARONNE

Réseau de type Mixte



Station : SERIGNAC SUR GARONNE

Code Sandre	0547300V002
Nom du maître d'ouvrage	AGGLOMERATION D'AGEN
Nom de l'exploitant	COMPAGNIE DES EAUX ET DE L'OZONE
Date de mise en service	août 1993
Date de mise hors service	-
Niveau de traitement	Secondaire bio (Ntk)
Capacité	1 200 équivalent-habitant
Charge nominale DBO5	72 Kg/j
Charge nominale DCO	144 Kg/j
Charge nominale MES	84 Kg/j
Débit nominal temps sec	180 m3/j
Débit nominal temps pluie	-
Filières EAU	File 1: Prétraitements, Boues activées faible charge, aération p
Filières BOUE	File 1: Lits de séchage
Filières ODEUR	
Coordonnées du point de rejet (Lambert 93)	498 518, 6 349 701 - Coordonnées établies (précision du décamètre)
Milieu récepteur	Rivière - Le Mestré-Pont

Chronologie des raccordements au réseau

Raccordements communaux

100% de Sérignac-sur-Garonne depuis 1964

Observations SDDE

Système de collecte

Aucune observation

Station d'épuration

Aucune observation

Sous produits

Aucune observation

Données chiffrées

Tableau de synthèse

Paramètre	Pollution entrante			Rendement	Pollution sortante	
	Charge	Capacité	Concentration		Charge	Concentration
VOL	92 m3/j	51 %			91 m3/j	
DBO5	18 Kg/j	25 %	195 mg/l	98 %	0,3 Kg/j	3,2 mg/l
DCO	57 Kg/j	40 %	620 mg/l	93 %	4,2 Kg/j	46 mg/l
MES	17,3 Kg/j		185 mg/l	90 %	1,7 Kg/j	19,2 mg/l
NGL	8 Kg/j		87 mg/l	71 %	2,3 Kg/j	26,2 mg/l
NTK	8 Kg/j		87 mg/l	94 %	0,5 Kg/j	5 mg/l
PT	0,8 Kg/j		8,3 mg/l	54 %	0,3 Kg/j	3,8 mg/l

Problèmes rencontrés en 2022

Problèmes liés...

... à la collecte des effluents	Non
...à l'atteinte des performances européennes	Non
...à l'autosurveillance	Non
...à l'exploitation des ouvrages	Non
...à la production des boues	Non
...à la vétusté	Non
...à la destination des sous-produits	Non

Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (<http://adour-garonne.eaufrance.fr>).

Accès à la fiche du Portail d'information sur l'assainissement communal : <http://assainissement.developpementdurable.gouv.fr/station.php?code=0547300V002>