



Système d'assainissement 2022

SOUMENSAC

Réseau de type Séparatif



Station : SOUMENSAC

Code Sandre	0547303V001
Nom du maître d'ouvrage	SYNDICAT EAU47
Nom de l'exploitant	AQUITAINE DE GESTION URBAINE ET RURALE
Date de mise en service	janvier 2019
Date de mise hors service	-
Niveau de traitement	Secondaire bio (Ntk)
Capacité	90 équivalent-habitant
Charge nominale DBO5	4,3 Kg/j
Charge nominale DCO	8,6 Kg/j
Charge nominale MES	6,5 Kg/j
Débit nominal temps sec	11 m3/j
Débit nominal temps pluie	-
Filières EAU	File 1: Prétraitements, Filtres plantés, Zone intermédiaire avant rejet
Filières BOUE	
Filières ODEUR	
Coordonnées du point de rejet (Lambert 93)	488 566, 6 402 677 - Coordonnées établies (précision du décamètre)
Milieu récepteur	Rivière - null

Observations SDDE

Système de collecte

Aucune observation

Station d'épuration

Aucune observation

Sous produits

Aucune observation

Données chiffrées

Tableau de synthèse

Paramètre	Pollution entrante			Rendement	Pollution sortante	
	Charge	Capacité	Concentration		Charge	Concentration
VOL	1,6 m3/j	15 %			1,6 m3/j	
DBO5	0,4 Kg/j	9 %	244 mg/l	92 %	0 Kg/j	18,7 mg/l
DCO	1,1 Kg/j	13 %	680 mg/l	89 %	0,1 Kg/j	75 mg/l
MES	0,3 Kg/j		188 mg/l	90 %	0 Kg/j	18,7 mg/l
NGL	0,2 Kg/j		131 mg/l	52 %	0,1 Kg/j	63 mg/l
NTK	0,2 Kg/j		131 mg/l	86 %	0 Kg/j	18,7 mg/l
PT	0 Kg/j		12,5 mg/l	0 %	0 Kg/j	12,5 mg/l

Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (<http://adour-garonne.eaufrance.fr>).

Accès à la fiche du Portail d'information sur l'assainissement communal : <http://assainissement.developpementdurable.gouv.fr/station.php?code=0547303V001>