


# Système d'assainissement 2022

## AMOROTS BOURG



### Station : AMOROTS BOURG

<b>Code Sandre</b>	<b>0564019V001</b>
<b>Nom du maître d'ouvrage</b>	CA DU PAYS BASQUE
<b>Nom de l'exploitant</b>	-
<b>Date de mise en service</b>	septembre 2004
<b>Date de mise hors service</b>	juin 2022
<b>Niveau de traitement</b>	Primaire bio simple (Décanteur Digesteur)
<b>Capacité</b>	25 équivalent-habitant
<b>Charge nominale DBO5</b>	2 Kg/j
<b>Charge nominale DCO</b>	4 Kg/j
<b>Charge nominale MES</b>	2 Kg/j
<b>Débit nominal temps sec</b>	4 m3/j
<b>Débit nominal temps pluie</b>	-
<b>Filières EAU</b>	File 1: Filtres à sables
<b>Filières BOUE</b>	
<b>Filières ODEUR</b>	
<b>Coordonnées du point de rejet (Lambert 93)</b>	366 880, 6 260 361 - Coordonnées établies (précision du décamètre)
<b>Milieu récepteur</b>	Rivière - null

## Observations SDDE

### Système de collecte

Aucune observation

### Station d'épuration

Aucune observation

### Sous produits

Aucune observation

## Données chiffrées

Attention, cette STEP a été mise hors service en June-2022

Les données présentées ci-dessous peuvent provenir des différentes STEP suivantes, liées au même système de collecte :

0564019V002      AMOROTS SUCCOS 2

### Tableau de synthèse

Paramètre	Pollution entrante			Rendement	Pollution sortante	
	Charge	Capacité	Concentration		Charge	Concentration
VOL	2,3 m3/j	33 %			1,8 m3/j	
DBO5	1,1 Kg/j	29 %	450 mg/l	80 %	0,2 Kg/j	114 mg/l
DCO	2,2 Kg/j	30 %	910 mg/l	74 %	0,6 Kg/j	297 mg/l
MES	0,9 Kg/j		360 mg/l	81 %	0,2 Kg/j	86 mg/l
NGL	0,2 Kg/j		100 mg/l	52 %	0,1 Kg/j	64 mg/l
NTK	0,2 Kg/j		82 mg/l	31,2 %	0,1 Kg/j	56 mg/l
PT	0 Kg/j		10,6 mg/l	37 %	0 Kg/j	8,5 mg/l

## Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (<http://adour-garonne.eaufrance.fr>).

Accès à la fiche du Portail d'information sur l'assainissement communal : <http://assainissement.developpementdurable.gouv.fr/station.php?code=0564019V001>