



Système d'assainissement 2022

ASCAIN (CAMPING ZELAIA)



Station : ASCAIN (CAMPING ZELAIA)

Code Sandre	0564065V002
Nom du maître d'ouvrage	DARRETCHÉ H. CAMPING ZELAIA ASCAIN
Nom de l'exploitant	-
Date de mise en service	janvier 1970
Date de mise hors service	janvier 2001
Niveau de traitement	Secondaire bio (Ntk)
Capacité	900 équivalent-habitant
Charge nominale DBO5	48 Kg/j
Charge nominale DCO	-
Charge nominale MES	63 Kg/j
Débit nominal temps sec	135 m ³ /j
Débit nominal temps pluie	-
Filières EAU	File 1: Décantation physique, Lit bactérien
Filières BOUE	File 1: Digestion anaérobie mésophile
Filières ODEUR	
Coordonnées du point de rejet (Lambert 93)	323 235, 6 260 087 - Coordonnées établies (précision du décamètre)
Milieu récepteur	Rivière - null

Observations SDDE

Système de collecte

Aucune observation

Station d'épuration

Aucune observation

Sous produits

Aucune observation

Evènements, données chiffrées

Cette station étant hors service depuis 2001, aucune donnée n'est disponible pour l'année 2022

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (<https://adour-garonne.eaufrance.fr>).