



Système d'assainissement 2022

CAMBO LES BAINS



Station : CAMBO LES BAINS

Code Sandre	0564160V003
Nom du maître d'ouvrage	COMMUNE DE CAMBO LES BAINS
Nom de l'exploitant	-
Date de mise en service	août 1981
Date de mise hors service	avril 2005
Niveau de traitement	Secondaire bio (Ntk)
Capacité	9 000 équivalent-habitant
Charge nominale DBO5	531 Kg/j
Charge nominale DCO	1 062 Kg/j
Charge nominale MES	810 Kg/j
Débit nominal temps sec	1 575 m3/j
Débit nominal temps pluie	-
Filières EAU	File 1: Prétraitements, Boues activées faible charge, aération p
Filières BOUE	File 1: Stabilisation aérobie
Filières ODEUR	
Coordonnées du point de rejet (Lambert 93)	343 100, 6 262 094 - Coordonnées établies (précision du décamètre)
Milieu récepteur	Rivière - La Nive

Chronologie des raccordements au réseau

Raccordements communaux

100% de Cambo-les-Bains depuis 1964

Raccordements des établissements industriels

CTRE MEDICAL TOKI EDER depuis 1995

FRANCLET depuis 2005

LABORATOIRE RENAUDIN depuis 2006

SOCIETE D'EXPLOITATION DU CENTRE MEDICO CHIRURGICAL DE CAMBO depuis 1995

Observations SDDE

Système de collecte

Aucune observation

Station d'épuration

Aucune observation

Sous produits

Aucune observation

Données chiffrées

Attention, cette STEP a été mise hors service en Avril-2005

Les données présentées ci-dessous peuvent provenir des différentes STEP suivantes, liées au même système de collecte :

0564160V004 CAMBO LES BAINS







Tableau de synthèse

Paramètre	Pollution entrante			Rendement	Pollution sortante	
	Charge	Capacité	Concentration		Charge	Concentration
VOL	1 490 m3/j	50 %			1 570 m3/j	
DBO5	450 Kg/j	60 %	310 mg/l	99 %	2,8 Kg/j	1,7 mg/l
DCO	1 020 Kg/j	68 %	710 mg/l	97 %	32 Kg/j	20,9 mg/l
MES	580 Kg/j		400 mg/l	99 %	5,8 Kg/j	3,7 mg/l
NGL	99 Kg/j		66 mg/l	95 %	4,9 Kg/j	3,1 mg/l
NTK	105 Kg/j		71 mg/l	96 %	3,8 Kg/j	2,4 mg/l
PT	12,7 Kg/j		8,7 mg/l	93 %	0,9 Kg/j	0,6 mg/l

Indice de confiance

2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
4/5	4/5	4/5	4/5	4/5	4/5	4/5	3/5	4/5	4/5


Pollution traitée




Pollution éliminée

Pollution rejetée


Pollution en sortie station sur 10 ans (DCO en Kg/j)
min, moyenne, max




Pollution en sortie station en 2022
(DCO en Kg/j)



Rejets directs moyens
(DCO en Kg/j)




Rejets directs en 2022
(DCO en Kg/j)



Production et destination des boues

Destination des boues sur 10 ans (tonne de matière sèche)



Problèmes rencontrés en 2022

Problèmes liés...

... à la collecte des effluents	Non
...à l'atteinte des performances européennes	Non
...à l'autosurveillance	Non
...à l'exploitation des ouvrages	Non
...à la production des boues	Non
...à la vétusté	Non
...à la destination des sous-produits	Non

Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (<http://adour-garonne.eaufrance.fr>).

Accès à la fiche du Portail d'information sur l'assainissement communal : <http://assainissement.developpementdurable.gouv.fr/station.php?code=0564160V003>