



Système d'assainissement 2022

CASTET

Réseau de type Mixte



Station : CASTET

Code Sandre	0564175V001
Nom du maître d'ouvrage	SIVU DE LA VALLEE D'OSSAU
Nom de l'exploitant	-
Date de mise en service	décembre 1993
Date de mise hors service	juin 2017
Niveau de traitement	Secondaire bio (Ntk)
Capacité	250 équivalent-habitant
Charge nominale DBO5	15 Kg/j
Charge nominale DCO	30 Kg/j
Charge nominale MES	17 Kg/j
Débit nominal temps sec	38 m3/j
Débit nominal temps pluie	-
Filières EAU	File 1: Prétraitements, Décantation physique, Lit bactérien
Filières BOUE	
Filières ODEUR	
Coordonnées du point de rejet (Lambert 93)	421 008, 6 224 506 - Coordonnées établies (précision du décamètre)
Milieu récepteur	Rivière - L'Arrioubeigt

Observations SDDE

Système de collecte

Aucune observation

Station d'épuration

Aucune observation

Sous produits

Aucune observation

Evènements, données chiffrées

Cette station étant hors service depuis 2017, aucune donnée n'est disponible pour l'année 2022

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (<https://adour-garonne.eaufrance.fr>).