



Système d'assainissement 2022

FEAS

Réseau de type Mixte



Station : FEAS

Code Sandre	0564225V001
Nom du maître d'ouvrage	COMMUNE D'ANCE FEAS
Nom de l'exploitant	COMMUNE D'ANCE FEAS
Date de mise en service	mai 1988
Date de mise hors service	juin 2022
Niveau de traitement	Secondaire bio (Ntk)
Capacité	350 équivalent-habitant
Charge nominale DBO5	21 Kg/j
Charge nominale DCO	42 Kg/j
Charge nominale MES	32 Kg/j
Débit nominal temps sec	52 m3/j
Débit nominal temps pluie	-
Filières EAU	File 1: Prétraitements, Boues activées faible charge, aération p
Filières BOUE	File 1: Lits de séchage
Filières ODEUR	
Coordonnées du point de rejet (Lambert 93)	400 293, 6 236 061 - Coordonnées établies (précision du décamètre)
Milieu récepteur	Rivière - Le Vert

Chronologie des raccordements au réseau

Raccordements communaux

50% de Ance Féas depuis 2016

Observations SDDE

Système de collecte

Aucune observation

Station d'épuration

Aucune observation

Sous produits

Aucune observation

Données chiffrées

Attention, cette STEP a été mise hors service en June-2022

Tableau de synthèse

Paramètre	Pollution entrante			Rendement	Pollution sortante	
	Charge	Capacité	Concentration		Charge	Concentration
VOL	36 m3/j	69 %			30,8 m3/j	
DBO5	5,4 Kg/j	25 %	150 mg/l	97 %	0,2 Kg/j	5,9 mg/l
DCO	14,1 Kg/j	34 %	400 mg/l	85 %	2,1 Kg/j	69 mg/l
MES	3,8 Kg/j		106 mg/l	91 %	0,3 Kg/j	11,1 mg/l
NGL	2,5 Kg/j		70 mg/l	80 %	0,5 Kg/j	16,4 mg/l
NTK	2,5 Kg/j		70 mg/l	80 %	0,5 Kg/j	16 mg/l
PT	0,2 Kg/j		6,5 mg/l	53 %	0,1 Kg/j	3,6 mg/l

Problèmes rencontrés en 2022

Problèmes liés...

... à la collecte des effluents	Non
...à l'atteinte des performances européennes	Non
...à l'autosurveillance	Non
...à l'exploitation des ouvrages	Non
...à la production des boues	Non
...à la vétusté	Non
...à la destination des sous-produits	Non

Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (<http://adour-garonne.eaufrance.fr>).

Accès à la fiche du Portail d'information sur l'assainissement communal : <http://assainissement.developpementdurable.gouv.fr/station.php?code=0564225V001>