


Système d'assainissement 2022

IHOLDY



Station : IHOLDY

Code Sandre	0564271V001
Nom du maître d'ouvrage	COMMUNE D'IHOLDY
Nom de l'exploitant	-
Date de mise en service	janvier 1971
Date de mise hors service	octobre 2010
Niveau de traitement	Secondaire bio (Ntk)
Capacité	400 équivalent-habitant
Charge nominale DBO5	22 Kg/j
Charge nominale DCO	-
Charge nominale MES	32 Kg/j
Débit nominal temps sec	60 m3/j
Débit nominal temps pluie	-
Filières EAU	File 1: Prétraitements, Boues activées faible charge, aération p
Filières BOUE	File 1: Lits de séchage
Filières ODEUR	
Coordonnées du point de rejet (Lambert 93)	361 109, 6 251 170 - Coordonnées établies (précision du décamètre)
Milieu récepteur	Rivière - La Joyeuse

Chronologie des raccordements au réseau

Raccordements communaux

100% de Iholdy depuis 1964

Observations SDDE

Système de collecte

Aucune observation

Station d'épuration

Aucune observation

Sous produits

Aucune observation

Données chiffrées

Attention, cette STEP a été mise hors service en October-2010

Les données présentées ci-dessous peuvent provenir des différentes STEP suivantes, liées au même système de collecte :

0564271V002 IHOLDY 2

Tableau de synthèse

Paramètre	Pollution entrante			Rendement	Pollution sortante	
	Charge	Capacité	Concentration		Charge	Concentration
VOL	74 m3/j	82 %			32 m3/j	
DBO5	22,2 Kg/j	62 %	302 mg/l	97 %	0,7 Kg/j	23,3 mg/l
DCO	48 Kg/j	66 %	640 mg/l	88 %	5,6 Kg/j	174 mg/l
MES	23,1 Kg/j		320 mg/l	87 %	3 Kg/j	94 mg/l
NGL	4 Kg/j		54 mg/l	90 %	0,4 Kg/j	11,5 mg/l
NTK	3,9 Kg/j		53 mg/l	91 %	0,4 Kg/j	11,2 mg/l
PT	0,4 Kg/j		5,3 mg/l	87 %	0,1 Kg/j	1,6 mg/l

Problèmes rencontrés en 2022

Problèmes liés...

... à la collecte des effluents	Non
...à l'atteinte des performances européennes	Non
...à l'autosurveillance	Non
...à l'exploitation des ouvrages	Non
...à la production des boues	Non
...à la vétusté	Non
...à la destination des sous-produits	Non

Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (<http://adour-garonne.eaufrance.fr>).

Accès à la fiche du Portail d'information sur l'assainissement communal : <http://assainissement.developpementdurable.gouv.fr/station.php?code=0564271V001>