


# Système d'assainissement 2022

## LARRAU



### Station : LARRAU

<b>Code Sandre</b>	<b>0564316V001</b>
<b>Nom du maître d'ouvrage</b>	COMMUNE DE LARRAU
<b>Nom de l'exploitant</b>	-
<b>Date de mise en service</b>	janvier 1962
<b>Date de mise hors service</b>	décembre 2008
<b>Niveau de traitement</b>	Secondaire bio (Ntk)
<b>Capacité</b>	250 équivalent-habitant
<b>Charge nominale DBO5</b>	14 Kg/j
<b>Charge nominale DCO</b>	-
<b>Charge nominale MES</b>	20 Kg/j
<b>Débit nominal temps sec</b>	26 m3/j
<b>Débit nominal temps pluie</b>	-
<b>Filières EAU</b>	File 1: Prétraitements, Décantation physique
<b>Filières BOUE</b>	File 1: Digestion anaérobie mésophile
<b>Filières ODEUR</b>	
<b>Coordonnées du point de rejet (Lambert 93)</b>	377 491, 6 221 302 - Coordonnées établies (précision du décamètre)
<b>Milieu récepteur</b>	Rivière - Hourhandiko Erreka

## Chronologie des raccordements au réseau

### Raccordements communaux

51% de Larrau depuis 2008

## Observations SDDE

### Système de collecte

Aucune observation

### Station d'épuration

Aucune observation

### Sous produits

Aucune observation

## Données chiffrées

Attention, cette STEP a été mise hors service en December-2008

Les données présentées ci-dessous peuvent provenir des différentes STEP suivantes, liées au même système de collecte :

0564316V003      LARRAU

### Tableau de synthèse

Paramètre	Pollution entrante			Rendement	Pollution sortante	
	Charge	Capacité	Concentration		Charge	Concentration
VOL	27,6 m3/j	73 %			29,8 m3/j	
DBO5	4,3 Kg/j	29 %	156 mg/l	96 %	0,2 Kg/j	5,7 mg/l
DCO	13,6 Kg/j	45 %	490 mg/l	93 %	0,9 Kg/j	31 mg/l
MES	8,6 Kg/j		310 mg/l	95 %	0,4 Kg/j	14,4 mg/l
NTK	1,5 Kg/j		53 mg/l	30,1 %	1 Kg/j	34 mg/l
PT	0,2 Kg/j		7,2 mg/l	0 %	0,2 Kg/j	6,7 mg/l

## Problèmes rencontrés en 2022

### Problèmes liés...

... à la collecte des effluents	Non
...à l'atteinte des performances européennes	Non
...à l'autosurveillance	Non
...à l'exploitation des ouvrages	Non
...à la production des boues	Non
...à la vétusté	Non
...à la destination des sous-produits	Non

## Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (<http://adour-garonne.eaufrance.fr>).

Accès à la fiche du Portail d'information sur l'assainissement communal : <http://assainissement.developpementdurable.gouv.fr/station.php?code=0564316V001>