



Système d'assainissement 2022

LESCAR (SIAMELAP BOUES ACTIVEES)



Station : LESCAR (SIAMELAP BOUES ACTIVEES)

Code Sandre	0564335V003
Nom du maître d'ouvrage	S.I. D'AMENAGEMENT ET EQUIPEMENT DE L'AGGLOMERATION
Nom de l'exploitant	-
Date de mise en service	mars 1987
Date de mise hors service	décembre 1998
Niveau de traitement	-
Capacité	48 000 équivalent-habitant
Charge nominale DBO5	2 880 Kg/j
Charge nominale DCO	-
Charge nominale MES	3 640 Kg/j
Débit nominal temps sec	-
Débit nominal temps pluie	-
Filières EAU	File 1: Prétraitements, Boues activées faible charge, aération p
Filières BOUE	File 1: Filtration à bande
Filières ODEUR	
Coordonnées du point de rejet (Lambert 93)	419 281, 6 254 224 - Coordonnées du centroïde de la commune
Milieu récepteur	Rivière - null

Observations SDDE

Systeme de collecte

Aucune observation

Station d'epuration

Aucune observation

Sous produits

Aucune observation

Evènements, données chiffrées

Cette station étant hors service depuis 1999, aucune donnée n'est disponible pour l'année 2022

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (<https://adour-garonne.eaufrance.fr>).